



### Připojovací a stavební rozměry

D	D1	D2	L	kg
M 20 x 1,5	20	56	240	0,62

### Použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
300	25

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

### Materiál

- .1 konstrukční ocel uhlíková
- .3 korozivzdorná ocel

### Zkoušení

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

## Montáž

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

## Připojení

Na vstupní straně čepem s metrickým závitem s jemným stoupáním podle ČSN 01 4013, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

## Objednávání

Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN)  
- provozní médium  
- skutečná max. provozní teplota média [°C]  
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

---

AVL D 980729-1	AVL si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.	KL AVL 310.044.00 05/1999
----------------	---	------------------------------

copyright 2003 © - [Armaturka Vranová Lhota, a.s.](#) - Všechna práva vyhrazena